

**Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik “in
uygulanmasına ilişkin olarak,
yüksekliği 30,50 m.yi aşmayan
KONUT binalarında başka bir
yangın merdiveni
düzenlenmeden, genel
merdivenin korunumlu hale
getirilip yangın merdiveni
halinde kullanılmasının uygun
olup olmadığı hususu**

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

**SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/
6/197
19 ŞUBAT 2003**

KONU : Yangın Merdiveni.

... VALİLİĞİNE

İLGİ: a) ... 23.01.2003 gün ve 144 sayılı yazısı.

27. b) 27.01.2003 gün ve... 223 sayılı yazınız,

İlgi (b) yazınız ekinde alınan ilgi (a) yazıyla, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik “in uygulanmasına ilişkin olarak, yüksekliği 30,50 m.yi aşmayan KONUT binalarında başka bir yangın merdiveni düzenlenmeden, genel merdivenin korunumlu hale getirilip yangın merdiveni halinde kullanılmasının uygun olup olmadığı hususunda görüşümüzün bildirilmesi istenilmiştir.

Konu Yüksek Fen Kurulu’nca incelenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin üçüncü Kısım Üçüncü Bölümünde, **“Kaçış merdivenleri”** tanımı yapılan 38.maddede **“Yangın durumunda, bir binadaki insanların sürat ve emniyetle tahliyesinde kullanılmak üzere bu göreve özel olarak tasarlanan korunumlu merdivenlerdir. Yapının olağan merdivenlerinden yangında kullanılabilecek özellikte olanları da yangın merdiveni olarak kabul edilir...”** hükmü mevcuttur.39,40.41.42.43.44.45.46 ve 47.maddelerde **“göreve özel olarak tasarlanan korunumlu”** kaçış merdivenlerinin özellikleri ve ölçüleri verilmiştir.

Tanımın ikinci cümlesinden anlaşılabileceği üzere, binanın olağan merdivenin YANGINDA KULLANILABİLECEK ÖZELLİKTE (yani, birinci cümlede belirtildiği gibi, göreve özel olarak tasarlanmış korunumlu özelliği bu bölümde belirtilmiş koşullara uygun

olarak sađlanmıř) projelendirilip yaptırılarak, yangın merdiveni (kaçış merdiveni) ihtiyacının karşılanmasına imkan verilmiştir. Bu şekilde düşünölecek düzenlemede, merdiven yuvasına ve bađlı koridora açılan bađımsız bölüm kapıları, bodrum giriři gibi unsurlardan merdiven yuvasına (evine) ve asansör kuyusuna alev ve duman sirayetinin bu bölümdeki koşullara uygun şekilde önlenmiş olması, binanın işletilmesi süresince de devamlılıđının kontrolü gerekir. Bilhassa bodrum katında bulunan kazan dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı dairesi, otopark ve yanıcı malzemelerin konulduđu depo gibi yerlerde olabilecek yangınların merdiven yuvasına sirayetinin önlenmesine büyük özen gösterilerek çözümlenmesi, kaçış merdiveni güvenliđinin en önemli sorununu oluşturmaktadır.

Yönetmeliđin Üçüncü Kısım hükümlerine ve bilhassa “Kaçış Merdivenleri” koşullarına uyulması ve kontrolü kaydıyla, 38.maddede cevaz verildiđi üzere, binanın olađan merdiveninin yangında kullanılabilecek özellikte projelendirilip yaptırılabilieceđi görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.