

**Binanın Depreme Karşı  
Güçlendirilmesi İkmal İnşaatı  
ve Büyük Onarım İnşaatı  
işinde “çelik imalatlara  
tamir harcı ile 4cm kılıf  
yapılması” imalatında...  
malzemesi kullanıldığı ve  
fiyat tespitinde yüklenici  
firma ile idareniz arasında  
Bayındırılık Bakanlığı birim  
fiyat rayıcılarında gösterilen  
poz no'lu rayıcılarından  
hangisinin kullanılacağı  
konusu**

T.C.

**BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI**

**Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı**

**ANKARA**

SAYI

: B.09.0.YFK.0.00.00.00/

1/1602

13

ARALIK 2002

KONU : Görüş İstemi.

**...REKTÖRLÜĞÜNE**

(...Başkanlığı)

İLGİ: a) 25 Eylül 2002 tarih ve... 10053 sayılı,

1. b) 25 Kasım 2002 tarih ve... 13306 sayılı yazılarınız.

İlgili yazılıarda... Binanın Depreme Karşı Güçlendirilmesi İkmal İnşaatı ve Büyük Onarım İnşaatı içinde “çelik imalatlara tamir harcı ile 4cm kılıf yapılması” imalatında... malzemesi kullanıldığı ve fiyat tespitinde yüklenici firma ile idareniz arasında Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat rayicilerinde gösterilen 04.613/8b ile 04.613/3c poz no'lu rayicilerden hangisinin kullanılacağı konusunda ihtilafa düşüldüğü belirtilmektedir .

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda ilgi yazı ve ekleri ışığında incelenmiştir.

Yapılan incelemede imalatta kullanıldığı belirtilen çimento esaslı bir malzeme olduğu ve yapılacak birim fiyatta da bu malzemeye uygun 04.613/3c poz no'lu rayicin kullanılmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.