

Döşeme kaplama plakları-Beton standardına göre yeniden deney yapıldığı ve deney sonuçlarına göre plakların sadece su emme oranlarının standartta belirtilen oranlardan yüksek olduğunun tespit edildiği anlatılarak, imalatı yapılmış olan döşeme kaplama bedelinin ödenmesinde suni mermer plakalı pozlar üzerinden ödemenin yapılması ve bu bedelden nefaset bedeli düşülmesi şeklinde mi yoksa kullanılan malzemeye göre analiz yapılmak suretiyle bulunacak bedel üzerinden mi ödeme yapılacağı hususunda

tereddüte düşüldüğü

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/ 2-A/
442 07
NİSAN 2003

KONU : Görüş İstemi.

... MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 13.03.2003 tarih ve... sayılı yazınız..

... İlinde yaptırılmakta olan ...- TL keşif bedelli... İnşaatının projesinde suni mermer plaklarla döşeme kaplaması imalatı olduğu ve bu imalat için laboratuvar deney raporları istendiği için TSE... Müdürlüğü nezdinde TS 213 “Döşeme kaplama plakları-Beton” standardına göre deney yapıldığı, deney sonuçlarının olumsuz olması nedeniyle döşeme kaplamalarının inşaat mahallinden kaldırıldığı, şantiyeye yeni döşeme plakları getirildiği, bu plaklardan alınan numuneler üzerinde... Müdürlüğünce TS 213 “Döşeme kaplama plakları-Beton standardına

göre yeniden deney yapıldığı ve deney sonuçlarına göre plakların sadece su emme oranlarının standartta belirtilen oranlardan yüksek olduğunun tespit edildiği anlatılarak, imalatı yapılmış olan döşeme kaplama bedelinin ödenmesinde suni mermer plakalı pozlar üzerinden ödemenin yapılması ve bu bedelden nefaset bedeli düşülmesi şeklinde mi yoksa kullanılan malzemeye göre analiz yapılmak suretiyle bulunacak bedel üzerinden mi ödeme yapılacağı hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek, konuya çözüm bulunması için ilgi yazı ile Başkanlığımız görüşü istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Söz konusu işin ilgi yazısı ve ekleri incelendiğinde, bahsedilen döşeme kaplaması plaklarının... Müdürlüğü laboratuvarında yapılan deney sonuçları neticelerinden ilgili standarttaki (TS 213) şartları sağlamadığı ilgi yazınız ile ifade edildiği için, suni mermer plak olmadığı anlaşılmakta olup, ödemenin (26.041-26.050) karo mozaik döşeme kaplaması pozlarından yapılmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.