

Götürü Bedel ihale üzerinden yapılan İnşaat işine ait ihale dosyası teknik şartname ve fotoğraflar incelendiğinde imalata ilişkin harman tuğla yerine, hatalı olarak yatay delikli tuğla kullanılması

Kamu İdaresi Türü	Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı	2018
Dairesi	4
Karar No	227
İlam No	98
Tutanak Tarihi	5.3.2020
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

YAPIM İŞİNDE HATALI İMALAT

“..... Yapımı İşinde” harman tuğlasından duvar imalatında, harman tuğla yerine hatalı olarak yatay delikli tuğla kullanıldığı görülmüştür.

..... Ltd. Şti. – İş Ortaklığı yükleniminde ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden yapılan “..... İnşaatı Yapımı” işine ait ihale dosyası, teknik şartname ve fotoğraflar incelendiğinde, imalata ilişkin harman tuğla yerine, hatalı olarak Y.18.001/C11 pozlu 85 mm kalınlığında

yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) kullanılması sonucunda TL kamu zararına neden olunmuşsa da, söz konusu kamu zararı tutarının, tarih ve yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına ve yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55'inci maddesi uyarınca işbu İlamin tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle,

Karar verildi.