

Yapım İhalesinde ihale dokümanı eki uygulama projesi, mahal listesi ve teknik tariflerine uygun yapılmayan ve/veya eksik yapılan imalatlara ilişkin bedellerin tam olarak ödenmesi sonucunda kamu zararına neden olduğu görülmüşse de, sorumluların savunmaları ve eki tahsilat belgelerinin incelenmesinden, tespit edilen eksikliklere ilişkin ...-TL'nin ... tarihli ve ... sayılı muhasebe işlem fişiyle, sorgu eki kesintiler tablosunun 6'ncı maddesinde yer alan dilatasyon fugası

eksikliklerinin pandemi süreci ve binada eğitimin başlaması nedeniyle tamamlatılamayan kısımlarına ilişkin olarak ise ...-TL'nin ... tarihli ve ... sayılı muhasebe işlem fişiyle Yükleniciden tahsil edildiği hk

Kamu İdaresi Türü	Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı	2020
Dairesi	6
Karar No	866
İlam No	69
Tutanak Tarihi	26.4.2022
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Eksik İmalat

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

... tarafından yaptırılan “... Yapım İşi”nde ihale dokümanı eki uygulama projesi, mahal listesi ve teknik tariflerine uygun yapılmayan ve/veya eksik yapılan bazı imalatlara ilişkin bedellerin tam olarak ödendiği görülmüştür.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin, "Hatalı, kusurlu ve eksik işler" başlıklı 24'üncü maddesinde, "(1) Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılarak durum bir tutanakla tespit edilir.

(2) Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, imalatların hatalı, eksik veya ihale dokümanı eklerine uygun yapılmaması halinde bu imalat bedellerinin, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden, kesin hakedişinden ya da teminatından kesilmesi gerekir.

... Ltd. Şti. yükleniminde bulunan sorgu konusu "...Yapım İşİ"nde ise işin kontrol teşkilatı üyeleriyle birlikte ... tarihinde yapılan fiili fiziki denetim sonucunda düzenlenen tespit tutanağında;

1- İhale dokümanı eki uygulama projesi gereğince bina dış cephesinde ÖBF.15 nolu poz ile belirtilen 6+16+6 ölçülerinde temperli cam takılması gereken mahallere takılan temperli cam ölçüsünün 6+12+4 olduğu,

2. İhale dokümanı eki uygulama projesine göre, zemin kat bina ortası boşluk alanda yer alan vrf cihaz dış ünitesi ile

havalandırma kaidelerine MSB.686 nolu poz gereğince yapılması gereken 6 cm kalınlığındaki andezit harpušta ile kaplamasının yapılmadığı,

3. İhale dokümanı eki uygulama projesi ve mahal listesi gereğince, mahal listesinde belirtilen alanların duvarlarına 27.525/1A nolu pozda belirtildiğı üzere 10 mm kalınlığında perlitli alçı, üzerine 9 mm ikinci kat ve üzerine 3 mm saten alçı imalatı tatbik edilmesi gerekirken 3 mm saten alçı tatbik edildiğı,

4. İhale dokümanı eki uygulama projesi ve mahal listesine göre amfi mahallerinin sahne alanına Y.21.275/01 nolu poz gereğı lamine parke döşeme kaplaması yapılması gerekirken laminant parke döşendiğı,

5. İhale dokümanı eki uygulama projesi ve mahal listesi gereğince, merdiven mahallerinin tavanına 27.535.1 nolu pozda belirtilen 1,2 cm sıvanın tatbik edilmesi gerekirken 3 mm alçı sıva (27.527/3) tatbik edildiğı,

6. Fen ve sanat kuralları gereğince ilgili mevzuatında tarif edildiğı şekilde projede yer alması gereken duvar, tavan ve cephelerde dilatasyon fugası imalatının yapılmayıp sadece kapak konulduğı,

tespitlerine yer verildiğı halde, anılan eksik veya ihale dokümanı eklerine uygun olmayan imalatlar için Yüklenicinin hakedişinden herhangi bir kesinti yapılmamıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Kamu zararı" başlıklı 71'inci maddesinin ikinci fıkrasında, "mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması"nın kamu zararının belirlenmesinde esas alınacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, "... Yapım İşi"nde ihale dokümanı eki uygulama projesi, mahal listesi ve teknik tariflerine uygun yapılmayan ve/veya eksik yapılan imalatlara ilişkin bedellerin tam olarak ödenmesi sonucunda kamu zararına neden olunduğı görölmüşse de,

sorumluların savunmaları ve eki tahsilat belgelerinin incelenmesinden, tespit edilen eksikliklere ilişkin ...-TL'nin ... tarihli ve ... sayılı muhasebe işlem fişiiyle, sorgu eki kesintiler tablosunun 6'ncı maddesinde yer alan dilatasyon fugası eksikliklerinin pandemi süreci ve binada eğitimin başlaması nedeniyle tamamlatılamayan kısımlarına ilişkin olarak ise ...-TL'nin ... tarihli ve ... sayılı muhasebe işlem fişiiyle Yükleniciden tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, kamu zararı tutarı ...-TL ... tarihli ve ... sayılı muhasebe işlem fişi ile Yükleniciden tahsil edildiğinden konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlâmın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.