

**İnşaatın ısıtma Sistemi'nde  
"siyah çelik borular  
kullanılarak bu borulara  
taşıyıcı olarak yapılan  
konsol mesnetleri  
ödemelerinde müteahhitle  
anlaşmazlığa düşüldüğü  
belirtilerek, Bayındırlık  
Birim Fiyatlarında Poz No:  
\*lerden montaj malzemesi  
olarak kelepçe, konsol,  
kızak, makara gibi montaj  
malzemeleri poza dahil olarak  
ödenmektedir" denilerek;  
taşıyıcı konstrüksiyon montaj  
malzemesi bedeline dahil olup  
olmadığı**

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

**ANKARA**

**SAYI  
03  
2002**

**:B.09.0.YFK.0.00.00.00/**

**2 - A /  
02 OCAK**

**KONU : Görüş istemi.**

**...REKTÖRLÜĞÜNE**

**(...)**

**İLGİ: 12.12.2001 tarih ve 656-7016 sayılı yazınız.**

İlgi yazınızda, .... İnşaatın ısıtma Sistemi'nde "siyah çelik borular kullanılarak bu borulara taşıyıcı olarak yapılan konsol mesnetleri ödemelerinde müteahhitle anlaşmazlığa düşüldüğü belirtilerek, Bayındırlık Birim Fiyatlarında Poz No: 201-400'lerden montaj malzemesi olarak kelepçe, konsol, kızak, makara gibi montaj malzemeleri poza dahil olarak ödenmektedir" denilerek; taşıyıcı konstrüksiyon montaj malzemesi bedeline dahil olup olmadığı hakkında Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

**Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.**

Söz konusu kelepçe, konsol, kızak ve makara gibi montaj malzemeleri Taşıyıcı konstrüksiyon montaj malzemesi bedeline dahil olup anılan 201-400 poz'undan ödenmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.