

**Karayolları Teknik
Şartnamesinin aktarılan
düzenlemesi uyarınca beton
harcının niteliği gereği
normal şartlarda azami 1-2
saat süreyle teknik
vasıflarını bozulmadan
koruyabilen bir malzeme türü
olduğu bu itibarla beton
harcının karıştırma donanımı
olan araçlarla veya
transmikserlerle boşaltma
işleminin çimento ile suyun
ilk temasından itibaren 120
dakika sonuna kadar
tamamlanması herhangi bir
karıştırma donanımı olmayan
araçlarla taşınan katı**

kıvamdaki taze beton harcının ise çimento ve suyun ilk temasından itibaren en fazla 45 dakika sonuna kadar boşaltılması gerektiği Dolayısıyla söz konusu beton harcı için teklif edilen birim fiyatın açıklanmasında beton harcının teknik niteliğinin dikkate alınması gerçekçi bir fiyat teklifinin hazırlanması için önem arz etmektedir. Bu durumda uyuşmazlığa konu girdi için öngörülen fiyatın üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile açıklanacak olması halinde, fiyat

teklifinin Tebliğde yer alan açıklamalara uygun olacak şekilde teknik şartın yerine getirilmesini mümkün kılacak mesafede beton üretimi yapan firmadan ya da söz konusu mesafedeki üretim tesisinde üretilen betonun satışı ile iştigal eden firmadan alınması gerektiği

