

pozundaki iş için açılan deliğin derinliği nazara alınıp cm/derinlik başına birim fiyatın tahakkuk edip etmeyeceğinin iş bu hesapta “delik sayısı x derinlik cm x birim fiyat” formülünün uygulanıp uygulanmayacağı

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/ 6/

567

10 MAYIS 2004

KONU : Karot ile Delik Açma .

... MAHKEMESİNE

İLGİ: 21.04.2004 tarih ve... Sayılı yazınız.

İlgi yazı ile 236-301 pozundaki iş için açılan deliğin derinliği nazara alınıp cm/derinlik başına birim fiyatın tahakkuk edip etmeyeceğinin iş bu hesapta "delik sayısı x derinlik cm x birim fiyat" formülünün uygulanıp uygulanmayacağı belirtilerek, Bakanlığımızın görüşü istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Yapı İşleri müşterek tesisat birim fiyat ve tarifleri listesinde:

236-000 DELİK AÇMAVE KAPAMA

(Yalnız başka taahhütle yapılmış binaya tesisat döşenmesi durumunda verilir ve kalemin keşifte bulunması bedelin ödenmesi için sebep teşkil etmez) (ihzarat verilmez)

236-100 Her türlü duvarlarda delik açma ve kapama

...Mühim not: Betonarme perde, kiriş veya döşemelerde ve taşıyıcı duvarlarda açılacak delikler için mesul inşaat mühendisinden yazılı muvafakat alınacaktır.

236-300 özellik isteyen işlerde, karot makine ile betonarme kiriş, kolon, perde, tavan ve döşemelerde delik açma ve

kapama; (ölçü: cm) başlığı altında;

236-301 24 mm- 52 mm lik matkapla... TL

236-302 58 mm- 78 mm lik matkapla... TL

236-303 88 mm-122mm lik matkapla... TL

236-304 152 mm-169mm lik matkapla... TL

Poz numaralarına ayrılmıştır.

236 301 poz numaralı imalatın ölçü birimi cm'dir. (236-000) ve (236-100) poz numaralarında açıklanan hususları sağlaması halinde; 236-301 poz numarasına uygun yapılan imalatların cm olarak metrajlandırılarak, çıkan değerin, birim fiyat ile çarpılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.