

PVC esaslı yer döşeme kaplamasının uygulama alanı olarak hastane dışındaki inşaatlarda kullanılıp, kullanılamayacağı hususunda görüş

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/ 1
/1033 06
EYLÜL 2004

KONU : Görüş istemi.

... REKTÖRLÜĞÜNE

İLGİ: 03.08.2004 tarih ve... Sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, 25.116/1 poz no.lu PVC esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplama yapılması (Hasta odalarında) imalatında kullanılan 04.443/1 rayiç poz no.lu malzemenin (TS 624-IEN 649, EN 435) EN 684, EN 685 normlarına uygun esnek, homojen, heterojen 2 mm. kalınlığında yönsüz, desenli (Aşınma-kalınlık kaybı: ΔL) ($0,008 < \Delta L \leq 0,15$ mm) (kalıcı batma 0,10 mm) özelliklerine haiz PVC esaslı yer döşeme kaplamasının uygulama alanı olarak hastane dışındaki inşaatlarda kullanılıp, kullanılamayacağı hususunda görüş istenilmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Bakanlığımızca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında PVC Esaslı yer döşeme kaplamaları başlığı altında yer alan 25.116/1 poz no.lu PVC esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması imalatının onaylı projesinde öngörülmesi, standardına uygun olması ve idaresinin izni ile uygulamasının mümkün olabileceği görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.