

PVC malzemesinin kaplanabilmesi için gerekli özel yapıştırıcı ve kaplama malzemesini kapsadığı, uygulamada yapıldığı ifade edilen düzleme şapını (macun) kapsamadığı, bu durumda kaplama yüzeyi üzerinde oluşabilecek çatlakların yüzeye yansımalarını önleyecek sentetik katkı maddeli çimento bazlı zemin düzleme şapı (macun) yapılması durumunda, analizin kapsamında bulunmayan bu imalat için yeni fiyat düzenlenerek ödeme yapılabileceği

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/ 1/
114 22 OCAK
2003

KONU : Görüş İstemi.

... MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a) 13.09.2002 tarih ve 2048 sayılı yazınız.

5. b) ...05.09.2002 tarih ve 2778 sayılı yazısı.

6. c) ... 05.09.2002 tarih ve 2779 sayılı yazısı.

7. d) 20.08.2002 tarih ve 5966 sayılı yazınız.

8. e) 20.08.2002 tarih ve 5967 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınızda, ... İnşaatında ve... İnşaatında Proje ve mahal listesi gereğince kullanılacak olan PVC esaslı döşeme kaplamalarının altına şap üzerine zemin düzleme şapı ilgi (b) ve ilgi (c) yazı ile yeniden talep edildiği, söz konusu imalat isteği daha öncede talep edildiği bunlara da ilgi (d) ve ilgi (e) yazılarla gerekli cevabın... bildirildiği, ilgi (b) ve ilgi (c) yazı ekindeki müteahhit firmaların dilekçelerinde, PVC döşeme altına 04.443/5 rayiç nolu zemin düzleme şapının, yapışma performansını yükseltme ve mevcut beton şap yüzeyinde bulunan derzlerin ve oluşabilecek kılcal çatlakların dolması açısından uygulandığı ve aynı zamanda bu malzemenin çimento katkılı bir malzeme olması nedeniyle mevcut

beton şapın üzerine uygulandıktan sonra 04.724 rayiç nolu yapıştırıcı ile yapıştırma işlemi yapılması halinde yapışma performansının yükselmekte ve maksimum düzeyde aderans sağlamakta ve böylece kabarma, kalkma gibi sakıncaların giderildiği, ayrıca imalatçı ve uygulayıcı firmaların tavsiyelerinde “sentetik katkı maddeli çimento bazlı zemin düzleme Şapı”nın beton şap kaplamada oluşabilecek çatlakların yüzeye yansımalarını önleyici elastik bir altlık-yatak işlevi göreceği belirtilmekte olup bu imalatın mevcut şap üzerine homojen, pürüzsüz ve düz bir yüzey oluşturmak amacı ile yapılmasının gerekli olduğu ifade edildiği belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu’nda incelenmiştir.

25.116/1,2,3,4 no’lu PVC yer döşemesinin birim fiyat tariflerindeki “... PVC esaslı yer döşeme kaplama malzemesinin serilerek yapıştırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak birleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiati,.....dahil ” ifadesinden kaplama yüzeyine PVC malzemesinin kaplanabilmesi için gerekli özel yapıştırıcı ve kaplama malzemesini kapsadığı, uygulamada yapıldığı ifade edilen düzleme şapını (macun) kapsamadığı, bu durumda kaplama yüzeyi üzerinde oluşabilecek çatlakların yüzeye yansımalarını önleyecek sentetik katkı maddeli çimento bazlı zemin düzleme şapı (macun) yapılması durumunda, analizin kapsamında bulunmayan bu imalat için yeni fiyat düzenlenerek ödeme yapılabileceği görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.