

Tadilat ve Onarım ihale İşinde yukarıda yer alan Tespit Tutanağında belirtilen imalatların ihale dokümanı eki uygulama projesine uygun olarak yapılmaması ve/veya eksik yapılması sonucunda oluşan kamu zararı

Kamu İdaresi Türü	Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı	2020
Dairesi	6
Karar No	869
İlam No	124
Tutanak Tarihi	5.7.2022
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Eksik İmalat

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

... tarihinde ... TL sözleşme bedeli ile ... Malz. Turz. Gıd. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.'ne ihale edilen "... Üniversitesi Mühendislik Fakültesi A Blok Öğrenci Tuvaletleri Tadilat ve Onarım İş'i"nde bazı imalatların ihale dokümanı eki uygulama

projesine uygun yapılmadığı ve/veya eksik yapıldığı görülmüştür.

Denetçi tarafından, Yüklenici ve Kontrol Teşkilatı Üyeleri ile birlikte söz konusu işin mahallinde yapılan fiili fiziki inceleme neticesinde düzenlenen ve Kontrol Teşkilatı Üyeleri ile Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan 26.05.2021 tarihli "Tespit Tutanağı"nda,

"... tarihinde ... TL sözleşme bedeli ile ... Malz. Turz. Gıd. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.'ne ihale edilen ... Üniversitesi Mühendislik Fakültesi A Blok Öğrenci Tuvaletleri Tadilat ve Onarım İş'i proje alanında Y.İ.G.Ş.'nin 24'üncü maddesi gereğince 26.05.2021 tarihinde Sayıştay Denetçileri ile birlikte gerçekleştirilen fiziki ölçüm ve incelemede;

İhale dokümanı eki uygulama projesi gereğince, duvarlara 30*60*1,2 ebatlarında rektifiye yüzeyli parlak porselen seramik kaplama yapılması gerekirken, 30*60*9 ebatlarında rektifiye yüzeyli parlak seramik kaplama malzemesi kullanıldığı,

İhale dokümanı eki uygulama projesi gereğince, duvarlara tavanın 40 cm altına kadar porselen seramik kaplama imalatı yapılması gerekirken ilgili imalatların, bodrum katta 110 cm, zemin katta 50 cm, 1. katta 75 cm ve 2. katta 60 cm'ye kadar seramik döşemesi yapıldığı,

Tespit edilmiş olup söz konusu ölçümlere esas metraj ve hesap kayıtları ekte sunulmuştur. İş bu ölçüm ve tespit tutanağı 3 nüsha olarak tanzim edilmiştir.",

denilmektedir.

Bu sebeple, "... Üniversitesi Mühendislik Fakültesi A Blok Öğrenci Tuvaletleri Tadilat ve Onarım İş'i"nde yukarıda yer alan "Tespit Tutanağı"nda belirtilen imalatların ihale dokümanı eki uygulama projesine uygun olarak yapılmaması ve/veya eksik yapılması sonucunda toplam ... TL kamu zararına

neden olunmuştur.

Ancak, söz konusu kamu zararı tutarı ... TL'nin ahizi ... Malz. Turz. Gıd. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.'den tarihli ve ...sıra no.lu alındı belgesi ile hesap yılından sonra tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.